

3. Акт составлен экспертом: Гроссу М. В.

Экспертиза проведена с участием представителей:

Организация	Должность	Фамилия И.О.
	Представитель по доверенности	
	-	-
	-	-

4. Основание для проведения экспертизы: Заявка Покупатель
от 05.03.2020 г.

5. К экспертизе предъявлено: Кабель ВВГ 3х2,5 нг - LS ГОСТ м 50 метров

6. Задача экспертизы: установить соответствие электрических параметров требованиям ГОСТ 31996-2012, пп. 5.2.1.8, 5.2.1.9, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.7.1, 5.2.7.2, 5.2.7.3, ГОСТ 31565-2012 пп. 5.4

7. Грузополучатель: Покупатель

8. Поставщик: Продавец

9. Грузоотправитель:-

10. Изготовитель товара: Кабель ВВГ 3х2,5 нг - LS ГОСТ Завод изготовитель ООО
Производитель

11. Документы: Кассовый чек от 11.02.2020 г., Сертификат соответствия № TC RU C-

12. Договор №: -

13. Требования к качеству продукции: ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012



14. Документы о вызове представителя поставщика: были направлены на электронную почту представителей

15. Транспортные документы: Кассовый чек от 11.02.2020 г., Сертификат соответствия № ТС

16. Местонахождение продукции: -

17. Условия хранения продукции: -

18. Вид упаковки: 1 бухта 50 м.

19. Маркировка продукции:

Кабель ВВГ 3х2,5 нг - LS ГОСТ

20. Количество продукции, изъятой для исследования: Кабель ВВГ 3х2,5 нг - LS ГОСТ м 50 метров

21. Экспертизой установлено:

В помещении Балашихинской ТПП по адресу: Московская область, г. Балашиха, пл. Славы, д. 1 эксперту предъявлены: Кабель ВВГ 3х2,5 нг - LS ГОСТ, длиной по 50 метров.

Для проведения лабораторных контрольных испытаний электрических параметров образцов на соответствие ГОСТ 31996-2012, пп. 5.2.1.8, 5.2.1.9, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.7.1, 5.2.7.2, 5.2.7.3, ГОСТ 31565-2012 пп. 5.4.

В соответствии с ГОСТ 31814 были отобраны образцы, ручным методом отбора, собраны в бухты и опечатаны синей печатью для документов Балашихинской ТПП.

Оформленные пробы направлены: АО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) г.Томск с опытным производством», ИНН 7020017904, адрес: 634003, Томская область, город Томск, улица Пушкина, 44.

Протокол № 33 от 14.04.2020 г. испытательного центра АО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) предъявлен эксперту 22.04.2020г. Согласно данным протокола испытаний: Образец кабеля силового ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5, соответствует требованиям п.п. 5.2.1.8, 5.2.2.1, 5.2.2.5, 5.2.1.9, 5.2.7.1, 5.2.7.2, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия», **не соответствует требованиям пп. 5.4 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».**

Эксперт Балашихинской ТПП



Гроссу М.В.

С изложением пунктов 1-21 акта согласны:

Представители: Покупатель

Представитель: Продавец

Представитель: Производитель

22. Заключение:

На экспертизу предъявлены: Кабель ВВГ 3х2,5 нг - LS ГОСТ, длиной по 50 метров на соответствие ГОСТ 31996-2012, пп. 5.2.1.8, 5.2.1.9, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.7.1, 5.2.7.2, 5.2.7.3, ГОСТ 31565-2012 пп. 5.4

Согласно данным протоколам испытаний:

Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5, не соответствует требованиям пп. 5.4 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», включенный в Перечень стандартов, в результате применения которых, обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

Дата начала экспертизы: 22.04.2020г.

Дата окончания экспертизы: 22.04.2020г.

Эксперт

Гроссу М.В.

Акт на 3 листах зарегистрирован в Балашихинской ТПП 22.04.2020г.

Акт без подлинной печати недействителен

М.П.

